



POZ.	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	KOS
1	FFKR kos DN 100/80, PN16	DN 100/80	INOX AISI 304	1
2	Zasun s kolesom F4 DN 80, PN16	DN 80	GGG	5
3	FF kos DN 80, PN16	DN 80/0,35m'	INOX AISI 304	1
4	Vodomer DN 80 z impulznim dajnikom, PN16	DN 80	GGG	1
5	FFFTTRK kos DN 80/50, PN16	DN 80/50	INOX AISI 304	1
6	Zasun s kolesom F4 DN 80 PN16	DN 80	GGG	5
7	MDK DN 50, PN16	DN 80	nodularna litina	2
8	FFR kos DN 50/40, PN16	DN 50/40	INOX AISI 304	4
9	Večstopenjska visokotlačna centrifugalna črpalka kot npr. Helix V 1010-1/16/E/S/400-50 s priključkom G 1 1/2, PN16	DN 40	ohišje INOX AISI 1.4301	2
10	Nepovratni ventil s kroglo DN 50, PN16	DN 50	GGG	2
11	FFFTTRRK kos DN 125/80/50, PN16	DN 125/80/50	INOX AISI 304	1
12	FK kos DN 80, PN16	DN 80	INOX AISI 304	1
13	FFR kos NL DN 125/80, PN16	DN 125/80	nodularna litina	1
14	FF kos NL DN 80/300, PN 16 bar	DN 80/300	nodularna litina	1
15	Zasun s kolesom F4 DN 100, PN16	DN 100	GGG	1
16	zračnik z dvema kroglima za vgradnjo v jašek, prirobn., PN16	DN 100	GGG	1
17*	FFFT kos DN 125/100, PN16; predelava po načrtu	DN 125/100	INOX AISI 304	1
18	Univerzalna spojka, npr. MJ 3057 DN 80 (84-105), PN 16 bar	DN 80	GGG	1

Naročnik:	OBČINA SEVNICA Glavni trg 19a 8290 Sevnica	Objekt:	HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA Odsek 8: Vodovod Sevnica - Breg - Loka		
Izvajalec:	KOMUNALA SEVNICA Naselje heroja Maroka 17 8290 Sevnica	Naslov risbe:	Obstoječe črpališče Dolna: Vgradnja črpalke za črpanje v VH Cerje; strojno montažni načrt		
Podizvajalec:	VODA projekt Andrej Sotelšek s.p. Brežje pri Bojsnem 12 8254 Globoko	Merilo:	1:20	Št.risbe:	OD.8-5.9
Odgovorni vodja projekta:	Ime: Mitja UDOVČ, d.i.gradb.	Id. št.:	IZS G-3093	Datum:	12/2020
Odgovorni projektant:	Andrej SOTELŠEK, d.i.str.	Id. št.:	IZS S-1571	Datum:	12/2020
Projektant:	Andrej SOTELŠEK, d.i.str.	Id. št.:	IZS S-1571	Datum:	12/2020
Obdelal:	Andrej SOTELŠEK, d.i.str.	Id. št.:	IZS S-1571	Datum:	12/2020
Faza:	Št. proj.:	Št. načrta:	Datum:	Ime datoteke:	
PZI	1807-SEV/008	1807-SEV/008	december 2020	C:\Delo 4\Sevnica\VODOVOD\Vodovod Loka-Breg\PZI	
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za črtno kodo:	
			G.		