

Številka: 352-126/21
Datum izdaje: 3.6.2021

Na podlagi Gradbenega zakona (GZ) (Ur. l. RS, št. 61/17), Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS, št. 61/17), Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 41/04, 39/06, 30/16), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 80/13, 32/17), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS št. 33/14-UPB), Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 84/09), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 33/14-UPB), Tehničnega pravilnika o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 47/09), Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15), Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 33/14-UPB-2), Odloka o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 54/94) ter Pravilnika o pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina s tarifnim sistemom za prodajo plina iz javnega plinovodnega omrežja v mestu Sevnica (Ur. l. RS, št. 57/94) Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, izdaja

PROJEKTNI POGOJI

k IZP projektni dokumentaciji, št. 347/20, maj 2021

Pooblaščenec: **Boson, trajnostno načrtovanje, d.o.o., Dunajska cesta 116,
1000 Ljubljana**

Investitor: **Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica**

Vrsta objekta: **Prizidava Osnovne šole Blanca**

Pooblaščenec je podal zahtevo za izdajo projektnih pogojev k **IZP projektni dokumentaciji, št. 347/20, maj 2021.**

Po pregledu navedene projektne dokumentacije ugotavljamo, da so rešitve ustrezne in skladne z zgoraj navedenimi predpisi. Priključitev na javno vodovodno omrežje se lahko izvede, kot je predvideno v IZP projektni dokumentaciji, ravno tako predstavitev trase javnega vodovoda. Pri izvedbi del na območju javnega vodovoda, ki lahko škodno vplivajo na vodovodne objekte in naprave, je potrebno pred začetkom del pri upravljavcu pridobiti podatke o poteku vodovoda s pogoji za izvedbo del. Podajamo, da se obravnavani objekt po predvideni izvedbi javnega kanala s ČN lahko priključi

na ta sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Do takrat pa se morajo odpadne vode iz obravnavanega objekta zbirati v nepretočni greznici na praznjenje ali čistiti na mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.

K izdanim projektnim pogojem je potrebno pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji, ki bo vključevala projektantske rešitve zahtevanih pogojev.



Mitja Udovč, dipl.inž.grad.

direktor

Vročiti:



Boson, trajnostno načrtovanje, d.o.o., Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana
spis,tu